



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ПРИЛУЦЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ  
НАКАЗ

від 16 липня 2024 року

№ 22

*Щодо створення комісії по  
підготовці теплових мереж*

З метою підготовки до нового опалювального сезону 2024/2025р. безперебійної роботи опалювальних мереж в Прилуцькому технічному фаховому коледжі.

**НАКАЗУЮ:**

1. Створити комісію по підготовці теплових мереж у складі:  
Черніков П.І. – (голова комісії) директор коледжу.  
Члени комісії:  
Попенко В.І. – заступник директора з адміністративно – господарської роботи;  
Зоц П.І – ФОП – відповідальний за теплове забезпечення;  
Завітневич В.О. - інструктор з протипожежної профілактики;  
Мацкова Н.В. -- завідувачка господарством;  
Михайліченко Л.В. – завідувачка гуртожитком №3.
2. Комісії провести перевірку стану готовності теплових мереж до осінньо – зимового періоду до 01.10.2020р. та скласти відповідний акт.
3. Контроль виконання даного наказу залишаю за собою.

В.о. директора Прилуцького  
технічного фахового коледжу



З наказом ознайомлений:

Павло ЧЕРНІКОВ

Василь ПОПЕНКО

## АКТ

Гідравлічного випробування котлів і систем  
опалення теплового господарства  
Прилуцького технічного фахового коледжу

8 серпня 2024 р.

Комісія у складі:

Голова комісії:

В.о. директора Прилуцького технічного фахового коледжу Павло ЧЕРНІКОВ

Члени комісії:

Відповідальні за теплове господарство

Попенко В.І. – заступник директора з адміністративно – господарської роботи;

Зоц П.І – ФОП – відповідальний за теплове забезпечення;

Мацкова Н.В. – завідувачка господарством;

Михайліченко Л.В. – завідувачка гуртожитком №3;

Кривоносов А.А. – слюсар – сантехнік.






Провели гідравлічні випробування пробним тиском майстерень 0,5 МПа(кгс/кВ.см) (теплова мережа, внутрішньо будинкової системи) теплового господарства Прилуцького технічного фахового коледжу протягом 30 хвилин.

В результаті випробування дефектів по системі теплового господарства не виявлено.

Комісія вважає, що теплова мережа і внутрішньо будинкова система опалення придатна до подальшої експлуатації.



Підписи комісії

 П.ЧЕРНІКОВ  
 В.ПОПЕНКО  
 П.ЗОЦ  
 Н.МАЦКОВА  
 Л.МИХАЙЛІЧЕНКО



**Акт стану готовності теплового господарства навчального корпусу та гуртожитку №3 Прилуцького технічного фахового коледжу до роботи в опалювальний період 2024-2025 років**

№ 2

«12» серпня 2024 року

Прилуцький технічний фаховий коледж  
(місце складання акту)

**Комісія у складі:** голова комісії Директор Прилуцького технічного фахового коледжу Павло ЧЕРНІКОВ  
(голова і члени комісії із зазначенням посади)

Члени комісії: заступник директора з АГЧ Василь ПОПЕНКО;  
сантехнік Андрій КРИВОНОС;  
відповідальний за теплове постачання Павло ЗОІЦ  
Призначена (розпорядчим документом) Наказом по коледжу від 16.07.2024р. №22 (найменування органу який видав розпорядчий документ)

Провела перевірку теплового господарства навчального корпусу та гуртожитку №3 Прилуцького технічного фахового коледжу Чернігівської області.  
(найменування)




та встановила: теплове господарство навчального корпусу та гуртожитку №3 Прилуцького технічного фахового коледжу до роботи в опалювальний період 2024 – 2025 років підготовлено в повному обсязі.  
(Вказується виконання (невиконання) умов) готовності до роботи в опалювальний період)

Заходи щодо підготовки теплового господарства до роботи в опалювальний період: навчального корпусу та в гуртожитку №3 Прилуцького технічного фахового коледжу Чернігівської області до роботи в опалювальний період виконано повністю.

**Висновок:** теплове господарство навчального закладу та в гуртожитку №3 Прилуцького технічного фахового коледжу до роботи в опалювальний період 2024-2025 років підготовлено в повному обсязі.

(найменування теплового господарства)



 Павло ЧЕРНІКОВ  
 Василь ПОПЕНКО  
 Андрій КРИВОНОСОВ  
Павло ЗОІЦ

**Перелік заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період  
2024/2025рр. котельні, теплових мереж, системи опалення та вентиляції в  
Прилуцькому технічному фаховому коледжі**

<b>№ п/п</b>	<b>Назва заходу</b>	<b>Відповідальний</b>	<b>Термін виконання</b>	<b>Відмітки про виконання</b>
1	Виданий наказ про створення комісії по перевірці теплових мереж, теплових пунктів, системи опалення та вентиляції.	Черніков П.І.	16.07.2024	Виконано
2	Розроблені детальні заходи та графік виконання поточних ремонтів системи опалення навчального корпусу та гуртожитків №1 і №3 з визначенням обсягів, термінів та відповідальних за кожну ділянку роботи.	Попенко В.І.	Липень-серпень 2024р.	Виконано
3	Проведені ремонтні та профілактичні роботи опалювальної системи у необхідних обсягах.	Попенко В.І., Кривоносов А.А., Макаренко Б.М., Мавло М.С.	Липень-серпень 2024р.	Виконано
4	Виконані гідравлічні випробування теплових мереж, системи опалення та ГВП на щільність та міцність.	Попенко В.І., Зоц П.І., Михайліченко Л.В., Мацкова Н.В.	08 серпня 2024	Виконано
5	Виконані роботи по промивці системи опалення в навчальному корпусі.	Кривоносов А.А., Макаренко Б.М., Мавло М.С., Сребродольський О.М.	Серпень 2024р.	Виконано
6	Приведено у справний технічний стан обладнання та засоби	Зоц П.І., Кривоносов А.А., Макаренко Б.М.,	Липень-серпень 2024р.	У стадії виконання



	вимірювальних вузлів керування, розташованих у теплових пунктах.			
7	Встановлений електрогенератор для роботи котельні в екстремних умовах.	Попенко В.І., Зоц П.І.	Червень- Липень 2024	Виконано
8	Котельня укомплектована працівниками, забезпечена інструкцією з охорони праці та готова до експлуатації в опалювальний період.	Денисенко С.Л.		Виконано



**Во. директора Прилуцького  
технічного фахового коледжу**

**Павло ЧЕРНІКОВ**